




Studzienka c.o.
1:25



Pokrywa na studzienkę 1:10




Blacha antypoślizgowa podłogowa
z wypukłym wzorem gr.4mm
(wycięc otwory na przewody wg
projektu technologii)-stal nierdzewna
1H18N9T





Beton studzienki B25,W4
Beton posadzki B25,B20
Beton podłoża B10
Stal A-II, 34GS(#)
Stal A-I, St3S-b(Ø)
Stal prof.nierdzewna 1H18N9T

Wykaz stali profilowej


Pozycja	Sztuk	Profil lub gr. i szer blachy	Długość mm	Masa kg			Gatunek materiału
				Jedn.	1szt.	Ogółem	
1	2	L50x50x5	850	3.77	3.20	6.40	1H18N9T
2	1	L50x50x5	1000	3.77	3.77	3.77	1H18N9T
3	10	Ø6	230	0.222	0.05	0.50	1H18N9T
4	2	L40x40x4	805	2.42	1.95	3.90	1H18N9T
5	1	L40x40x4	970	2.42	2.35	2.35	1H18N9T
6	1	L40x40x4	962	2.42	2.33	2.33	1H18N9T
7	1	bl. 4x810	980		27.73	27.73	1H18N9T
Razem ciężar				kg	46.98		



Rzut wzmocnienie posadzki
pod zagęszczacz(usytuowanie
wg proj. arch.)
1:50



f-f
1:25



Elementy pokrywy łączyć spoinami
o grubości równej 0.7grubości
cięższego elementu

Revizja nr: Modyfikacja:		Data:	Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		47-400 Racibórz		
ul. 1-go Maja 8				
INŻYNIER KONTRAKTU		Konsorcjum firm: Grontmij Polska Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz		
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawił:				
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.		
Adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19		
Stadium:		Projekt wykonawczy		
Nazwa tomu:		Tom 2. [42] STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU		
Nazwa części:		CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:		STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU - STUDZIENKA C.O. WZMOCNIENIE POSADZKI POD ZAGĘSZCZACZ		
Nr umowy: 012/U-05/07/I	Kod rysunku: 42 - K R w - 08 - 00			
Nr kontraktu: 2004/PL16/C/PE/016-01A	Skala: 1:25, 1:10	Branża: KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 01.2008
				Nr rysunku: 8