

## OZNACZENIA

- przewód wody pitnej z PE  
- - - przewód wody technologicznej z PE  
— przewód kanalizacyjny z PVC (lub PE)  
① pion kanalizacyjny zakończony ponad dachem wywiewką  
Zz — zawór czerpalny ze złączką do węża  
ZO — zawór odcinający  
Za — zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA  
F — Filtr narurowy  
Wod. — Wodomierz skrzydełkowy Dn 25mm JS  
PPW/3 elektryczny przepływomierz  
jednoczerpalny podgrzewacz  
wody, umywalkowy, moc=3kW  
WP — wpust podłogowy z syfonem i kratką

Revizja nr: / Modyfikacja:		Data:		Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis)		Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)	
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI					
		Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8					
INŻYNIER KONTRAKTU		 Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz					
WYKONAWCA		 ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECIALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS			
Projektant:							
Opracował:							
Sprawdził:							
Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.							
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19							
Stadium: Projekt wykonawczy							
Nazwa tomu: TOM 2. [42] STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU							
Nazwa części: CZĘŚĆ INSTALACYJNA							
Nazwa rysunku: INSTALACJE WOD.-KAN. I WODY TECHNOLOGICZNEJ - RZUT PRZYZIEMIA							
Nr umowy: 012/U-05/07/1		Kod rysunku: 42 - S R w - 05 - 01					
Nr kontraktu: 2004/PL/16/C/PE/016-01A		Skala: 1:50		Branża: SANITARNA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
				Data: 12.03.2008		Nr rysunku: 5	