

LEGENDA:

- A - Wykopy pionowe umocnione, mechaniczne i ręczne z częściowym odwozem urobku
- B - Boksy szalunkowe np. typu Kringa lub deskowanie ścian wykopu
- C - Piasek zagęszczany gr. min. 10 cm.
- D - Nad rurą obsypka piaskowa gr. min 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu - pospółka zagęszczana warstwowo
- E - Wykopy bez odwodnienia

Długość wszystkich przewodów: 221,5 [m]

Profil 7	221,5	Ł1-Ł2	1:100/500
Nazwa	Długość [m]	Węzły	Podziałka

UWAGA:

NA TRASIE WODOCIĄGU NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH NIEZINWENTARYZOWANYCH SIECI I OBIEKTÓW PODZIEMNYCH, O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W ZASOBACH GEODEZYJNYCH I W UZGODNIENIACH Z WŁAŚCICIELAMI TERENU

projektant:
mgr inż. Bartłomiej Michalaszek
nr upr. MAP/0481/PBS/19

opracował:
mgr inż. Mirosław Michalaszek

Skala	Data	Branża	Stadium
1:100/1:500	07.2020	IS	PW

Wykonawca:
Biuro Projektów profim s.c.
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5

Inwestor: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O.
UL. 1 MAJA 8
47-400 RACIBÓRZ

Temat: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. RYBNICKIEJ (OD BUDYNKU NR 101 DO BUDYNKU NR 107 ORAZ OD UL. DĘBICZNEJ DO UL. ZAKŁADOWEJ) W RACIBORZU

PROFILE
ARKUSZ 2.1

Nr projektu: 1494/09/2019

Nr rys: IS-03.2.1