



# BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNE



$d_{nom.}$ (śr. przewodu mm)	a cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
300	35	50	80-100

Wodociągi Raciborskie  
Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8  
47-400 Racibórz



**Wodociągi  
Raciborskie**

e-mail:  
wodociagi@  
wodociagiraciborskie.pl  
tel. 32 415 30 33

## TYTUŁ PROJEKTU:

PB Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej  
przy ul. Leśmiana/Ocickiej  
w Raciborzu

## LOKALIZACJA:

Racibórz  
ul. Leśmiana/Ocicka  
dz. nr 1331/64, 1321/64,  
1419/64, 1327/64, 1493/64

## TYTUŁ RYSUNKU:

Szczegół wykonania  
bloków oporowych

## INWESTOR:

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8  
47-400 Racibórz

FAZA:  
PB

BRANŻA:  
Sanitarna

SKALA:  
-

NR RYS.:  
7

## PROJEKTANT:

mgr inż. Barbara Rachniowska  
SLK/5338/POOS/14