

FN

Zapytanie 1:

Dotyczy załącznika nr 3 „Umowa”, § 1 ust. 4

Nasz komentarz:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy układy pomiarowo-rozliczeniowe zaliczane do grup taryfowych B23, B11, C21 dostosowane są do zasad TPA? Ponadto jak Wykonawca ma rozumieć określenie liczniki „standardowe, tradycyjne”?

Odpowiedź

Układy pomiarowo - rozliczeniowe w taryfie B23, B11, C21 dostosowane są do zasad TPA. Przez określenie "liczniki standardowe, tradycyjne" należy rozumieć liczniki w taryfie C11 które nie posiadają zdalnej transmisji danych - odczyt dokonywany jest przez pracownika ODS lub pracownika Zamawiającego.

Zapytanie 2:

Dotyczy załącznika nr 3 „Umowa”, § 1 ust. 8.

Nasz komentarz:

Wykonawca informuje, że faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej wystawiane są na podstawie danych pomiarowych, które są przekazywane do Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwym wystawianie faktur za energię elektryczną na podstawie danych otrzymywanych przez Zamawiającego.

Propozycja zmian:

Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź

Podtrzymujemy zapis. Sprzedawca może skontrolować prawidłowość podawanych danych przez Zamawiającego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zapytanie 3:

Dotyczy załącznika nr 3 „Umowa”, § 1 ust. 17 lit. c, d, e, f, g.

Nasz komentarz:

Wykonawca informuje, że przedmiotowe zapisy dotyczą dystrybucji energii elektrycznej, które będzie regulowała umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD.

Propozycja zmian:

Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź

Podtrzymujemy zapis tym bardziej, że Wykonawca zgodnie z par.1 pkt.17a ma możliwość dokonania odczytów liczników energii energii (w nawiązaniu do pytania 2)

Zapytanie 4:

Dotyczy załącznika nr 3 „Umowa”, § 2 ust. 6.

Nasz komentarz:

Wykonawca informuje, że dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazywane na podstawie, których wystawiane są faktury VAT Sprzedawca otrzymuje od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 7 dni od dnia dokonania odczytu. W związku z tym istnieje realne ryzyko, że Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć Zamawiającemu faktury w wyznaczonym terminie.

Propozycja zmian:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia faktury do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Odpowiedź

Podtrzymujemy zapis

Zapytanie 5:

Dotyczy załącznika nr 3 „Umowa”, § 3 ust. 4.

Nasz komentarz:

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż nieterminowe doręczenie faktury VAT może nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak opóźnienia w dostarczeniu przez Poczta bądź w sytuacji nieterminowego przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.

Propozycja zmian:

Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź

Podtrzymujemy zapis

Zapytanie 6:

Dotyczy załącznika nr 3 „Umowa”, § 1 ust. 14.

Nasz komentarz:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy ceny przedstawione w ofercie przetargowej mają zawierać podatek akcyzowy oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne?

Odpowiedź

Obrót energią elektryczną wytworzoną przez Zamawiającego oraz świadectwami pochodzenia tej energii nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia

Zapytanie 7:

Dotyczy rozdziału XIV pkt. 1 SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny”

Nasz komentarz:

Wykonawca informuje, że w przypadku rozdzielenia umów na sprzedaż energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca nie jest zobowiązany do kalkulacji cen w oparciu o Taryfę Sprzedawcy.

Propozycja zmian:

Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź

Podtrzymujemy zapis

Zapytanie 8:

Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej?

Odpowiedź

Zamawiający posiada oddzielne umowy sprzedaży energii i oddzielne umowy dystrybucji energii

Zapytanie 9:

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest zawarty termin wypowiedzenia w umowach?

Odpowiedź

Umowy dystrybucji energii zawarte są na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia 2 miesiące w taryfie B23,B11,C21 a w taryfie C11 14dni

Zapytanie 10:

Czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA?

Odpowiedź

Do zasad TPA dostosowane są układy w taryfach B23, C21, B11

Zapytanie 11:

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed podpisaniem umowy niezbędne dane do dokonania zgłoszenia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dane z chwilą podpisania umowy.

PROKURENT


Cecylia Zając

Wiceprezes ds. technicznych
CZŁONEK ZARZĄDU


Wiesława Martini-Dwojak