



Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasz znak: FM/FM/138/2012

Racibórz dn. 2012-11-06

WYKONAWCY

**dot: odpowiedzi na pytania dot. przetargu na Wykonanie modernizacji rozdzielni głównej
Nn na SUW 1-go Maja w Raciborzu wraz z systemem wizualizacji
Nr sprawy: ZS/R_12/12/B**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przesyła odpowiedź na pytania dot. powyższego postępowania.

Pyt. 1. W liście materiałowej rozdzielnic RG jest wyłącznik 3WL1110-2FB38-4GG4-ZC22+F02+F05+R21+R55, z opisu wynika, że ma on 800A, gdy faktycznie wyłącznik o takim numerze ma prąd znamionowy 1000A. Jaki wyłącznik należy wycenić ?

Ad 1. Wycena powinna zawierać wyłączniki 800A. Poprawne parametry wyłączników znajdują się na schemacie.

Pyt. 2. Na schemacie dla Pompy P1, oprócz soft-startera jest wyłącznik, stycznik, moduł simocode oraz tzw. eski. Brak jest ich w materiałowce. Czy te elementy mają być zabudowane w rozdzielnicach? Jeśli tak to Proszę o podanie parametrów.

Ad 2. Wszystkie elementy związane z zasilaniem i sterowaniem pompy należy uwzględnić w ofercie i zostaną zabudowane w rozdzielnicach. Parametry podano na schemacie ideowym i schemacie sterowania. W przypadku braku danych pojedynczych pozycji należy dobrać urządzenie.

Pyt. 3. Na schemacie zasilania (047/E/PBW/4) występują wyłączniki 100A, oraz 200A, brak jest takich na liście materiałowej, natomiast za dużo jest w materiałowce wyłączników 250A i 160A. Proszę o informacje, co jest obowiązujące w przypadku występowania różnic schemat czy lista materiałowa?

Ad 3. Należy uwzględnić ilości i parametry wyłączników ze schematu ideowego.

Pyt.4. Proszę o informację, czy należy wyceniać sprzęt BHP oraz P-POŻ. W przedmiarach (załącznik 1C) brak takiej pozycji, w zestawieniu materiałowym również, natomiast w opisie taki zapis pojawia się. Jeśli należy go wycenić to w jakiej pozycji przedmiaru?

Ad 4. Sprzęt BHP i P-POŻ. należy wycenić w ofercie. Należy dopisać nową pozycję w przedmiarze w której należy uwzględnić sprzęt BHP i P-POŻ.

Sprawę prowadzi:
Bożena Kasperek
32 415 24 17 wew. 241

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

PROKURENT

Cecylia Zając

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
17-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8
tel/fax: 32 415 24 18

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, nr KRS 0000263735

NIP 6391894972
REGON 240432363

pogotowie wod-kan: 994, 32 415 30 33
centrala: 32 415 28 91, 32 415 26 70
sekretariat tel/fax: 32 415 24 18

wodociagi@zwik-rac.com.pl
www.zwik-rac.com.pl

Kapitał zakładowy: 34 031 500,00 zł
Konto: 17 1050 1328 1000 0004 0000 8900