



ZwiK Sp. z o.o.
w Raciborzu

Nasza jakość
w Twoim domu już od **140 lat**

Nasz znak: FM/60/06/2014

Racibórz dn. 06.06.2014r.

Dostawcy

dot: postępowania sektorowego pn „Dostawa materiałów potrzebnych dla sieci kanalizacji sanitarnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu – ZS/D_06/14/B

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przesyła wszystkim zainteresowanym stronom, odpowiedzi na postawione pytania.

Pyt. 1 – Dot. Zał. 1- Formularz cenowy – pkt.2,
zał. 5 - wzór umowy -§1, ust. 1 pkt. 2,
IDW – ust. 2, pkt. 2,1, ppkt. 2

Rura PCV \varnothing 160 x 4,7 x 1500 SDR 34 lite - Nie są produkowane rury o długości 1500 Jaka przyjąć długość Np. 1000 plus 500 czy np. 2000?

Odp. 1 – Zamawiający wymaga, aby rury PCV były długości 2000mm.

Pyt. 2 – Dot. Zał. 1- Formularz cenowy – pkt.7,
zał. 5 - wzór umowy -§1, ust. 1 pkt. 7,
IDW – ust. 2, pkt. 2,1, ppkt. 7

Wpust deszczowy żeliwny D400 - czy wpust ma być $\frac{3}{4}$ kołnierza czy pełny kołnierz jaka wysokość h-115 czy h-150 ,czy zwykły czy z rusztem uchylnym?

Odp. 2 - Zamawiający wymaga, aby Dostawca przyjął do wyceny 4 sztuki wpustów z kołnierzem $\frac{3}{4}$, a 5 sztuk z kołnierzem pełnym.
Wszystkie wpusty muszą mieć wysokość h=115, ruszt zwykły.

Pyt. 3 – Dot. Zał. 1- Formularz cenowy – pkt.21,
zał. 5 - wzór umowy -§1, ust. 1 pkt. 21,
IDW – ust. 2, pkt. 2,1, ppkt. 21

Studzienki PCV \varnothing 425 - Jaka ma być kineta zbiorcza czy przelotowa ,na jaką średnice rury, jaka wysokość przyjąć rury wznoszącej. Jaki teleskop należy przyjąć czy np. B125 czy D 400?

Odp. 3 – Kineta przelotowa musi być na średnicę rury Ø160mm. Rura karbowana wznosząca długości 2mb, teleskop na właz D400.

Pyt. 4 - Dot. Zał. 1- Formularz cenowy – pkt.24,
zał. 5 - wzór umowy -§1, ust. 1 pkt. 24,
IDW – ust. 2, pkt. 2,1, ppkt. 24

Właz żeliwny Ø600 D400 typ ciężki standardowy - Jaka ma być wysokość włazu czy ma być żeliwny czy może być z wypełnieniem betonowym?

Odp. 4 - Właz musi mieć wysokość 150mm i być wykonany z żeliwa.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

PROKURENT

Maria Ostachowska