

Nasz znak: ZS/R_01/15/B

Racibórz dn. 02.02.2015r.

Wykonawcy

dot: postępowania sektorowego pn "Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rzecznej w Raciborzu"

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przesyła wszystkim zainteresowanym stronom, odpowiedzi na postawione pytanie.

Pytanie nr 1:

W opisie monitoringu załączonym do SIWZ 3.10 napisano, że pompownie należy włączyć do istniejącego systemu wizualizacji iFix.

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada licencję na wymaganą liczbę zmiennych do włączenia pompowni do istniejącego systemu wizualizacji czy konieczna jest rozbudowa. Jeśli licencja jest wystarczająca, to jaką należy przyjąć kwotę za wpięcie do istniejącego systemu wizualizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada licencję dla systemu wizualizacji iFix na liczbę zmiennych bez ograniczeń. Wykonawca musi sam określić wartość zadania wraz z włączeniem do istniejącego systemu.

Sprawę prowadzi:
Bożena Dybilas
32 415 30 33 wew. 241

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kubek
Krzysztof Kubek

PROKURENT
Maria Ostachowska
Maria Ostachowska