

Nasz znak: ZS/R_02/15/B

Racibórz dn. 18.02.2015r.

Wykonawcy

dot: postępowania sektorowego pn „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych na ul. Wygonowej w Raciborzu

”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przesyła wszystkim zainteresowanym stronom, odpowiedzi na postawione pytania.

Pytanie nr 1:

Proszę o odpowiedź na pytanie:

- pompy dobrane do tej przepompowni – muszą mieć zabezpieczenie przeciwwybuchowe?

Odpowiedź:

Tak, pompy muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Kubek

wiceprezes ds. technicznych
CZŁONEK ZARZĄDU


Wiesława de Martini-Dwojak

Sprawę prowadzi:

Bożena Dybilas