


Pompownia Ist.

Szafa sterow. SA-01.1

PP 01.09
Puszka połączeniowa



-X1;1

-X1;2


-X1;3

schemat połączeń
pokazano na rys.
SA-01.1-APRw-10-01

KS-01.09
LWY 3x1

LSH 01.09
Sygnalizator pływakowy

LSL 01.09
Sygnalizator pływakowy



Komora czerpna

LSAHL 01.09

WYKONAWCA

ILF
CONSULTING
ENGINEERS

ILF CONSULTING
ENGINEERS
POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU



Grontmij Polska

Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22. AKPIA

tytuł Sygnalizacja poziomu min i max w komorze czerpnej

projektował		2008.01
opracował		2008.01
zawierzał		

№ rys.	Pomiar	-APRw-	004-	00
	Nr obiektu	Brzoza	Rodzaj	Stadium
	Nr rysunku			Revizja