

Stacja odsiarczania biogazu

Szafa sterownikowa SA-4

Strefa Ex

Za odsiarczalnikiem 1

Za odsiarczalnikiem 2

TT 39.10
Czujnik temperatury
OmniGuard M TR 11-Ex
Przetwornik główkowy
TMT 184-Ex
Endress+Hauser

PT 39.05
Przetwornik ciśnienia
Cerabar M PMC 41-Ex
Endress+Hauser

PT 39.07
Przetwornik ciśnienia
Cerabar M PMC 41-Ex
Endress+Hauser

FD3
HAW 560Z + 562Z
E+H

FD2
HAW 560Z + 562Z
E+H

FD1
HAW 560Z + 562Z
E+H

Złącze rozgałęźne
6GK1905-0AA00
SIEMENS

Złącze rozgałęźne
6GK1905-0AA00
SIEMENS

Złącze rozgałęźne
6GK1905-0AA00
SIEMENS

PROFIBUS-PA

do PT 39.06

do FT 39.11

gniazdo 6GK1905-0AB00
wtyczka 6GK1905-0AF00

6XV1830-5FH10

KPA-39.10/1
6XV1830-5FH10

KPA-39.05
6XV1830-5FH10

KPA-39.07
6XV1830-5FH10

KPA-39.10
6XV1830-5FH10

KPA-39.11
6XV1830-5FH10

TET 39.10
PITAH 39.05
PITAH 39.07

WYKONAWCA
ILF CONSULTING ENGINEERS
POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU
Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Radiborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Leśniczka 7, 47-400 Radibórz

Rev.	Data	Treść zmiany

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22. AKPIA

tytuł: Pomiar temperatury i ciśnienia za odsiarczalnikiem

projektował	opracował	zobowiązał

loc. rys. **Pomiar-AP R w -073-00**

Nr obiektu	Strona	Nadanie	Nr rysunku	Revizja