

Rozdzielnica RP

Trasa

Szafa sterownikowa SA-01

Sterownik	S7-300			
Moduł	EM05		EM06	
Zacisk	2(+)	3(-)	3(+)	6(-)

PS1

PS2

wyście z falownika
częstotliwości 4...20mA +

wejscie na regulator
zadawanie wydajności 4...20mA +

-X10;29
-X10;30
-X10;27
-X10;28

-X5;1
-X5;2
-X5;3
-X5;4

-XS5;1
-XS5;2

-XS6;1
-XS6;2

KP-1

LIYCY-Nr 4x0,75

SICKAU 1.04
SICKAU 1.05
SICKAU 1.06

WYKONAWCA

ILF CONSULTING
ENGINEERS

POLSKA SP. Z O.O.

CONSULTING
ENGINEERS

02-729 Warszawa

ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU



Grontmij Polska

Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

Rev. Data Treść zmiany

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22. AKPiA

tytuł Obwód zadawania i pomiaru wydajności pomp Ist.

projektował 2008.01
opracował 2008.01
zatwierdził

kod ryl. Pomiar-AP R w-001-00
Nr obiektu Branża Rodzaj Studium Nr rysunku Revizja