

Rozdzielnica RP

Trasa

Szafa sterownikowa SA-01

Sterownik	S7-300			
Moduł	EM05	EM06		
Zacisk	2(+)	3(-)	3(+)	6(-)

wyjście z falownika 4...20mA +
częstotliwości -

wejście na regulator 4...20mA +
zadawanie wydajności -


-X10;29
-X10;30
-X10;27
-X10;28

KP-1

LIYCY-Nr 4x0,75

-X3;1
-X3;2
-X3;3
-X3;4

PS1
S1-L
"LABOR-ASTER"



PS2
S1-L
"LABOR-ASTER"

-XS5;1

-XS5;2

-XS6;1

-XS6;2

WYKONAWCA



ILF CONSULTING
ENGINEERS
POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU



Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Leżnicza 7, 47-400 Racibórz

01

03.03.08

Zmiana numeru rysunku

Rev.

Data

Treść zmiany

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22. AKPIA

tytuł

Szafa ster. SA-01 - Schemat połączeń - rozdz. RP-syg. analog.

projektował

2008.01

spracował

2008.01

zatwierdził

lud.rys.

SA-01-AP R w -15-01

Nr obiektu Branża Rodzaj Studium Nr rysunku Również