

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ W OBIEKTACH 5.1, 5.2, 5.3

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ mm	MATERIAŁ	ILOŚĆ szt/kpl.	MASA jedn. kg	MASA ogólna kg	PRODUCENT LUB DOSTAWCA	UWAGI I KOD UKŁADZIENIA
1	Rurociąg napowietrzający z dyfuzorami (8 sekcji po 274 dyfuzorów i 3 sekcje po 264 dyfuzory) z kwadratowej rozprowadzającym z PVC, dyfuzorowe z PP i przyporami z elastomeru, podpory i elementami kotwiącymi, układem odwodnienia oraz zbiornik zasilającym z PVC i nasuwalnymi pokrywnicowymi, (6sld) dyfuzorów - 3036 szt, wydajność dyfuzora 1,0-3,0 Nm3/h(dyfuzor)	-	-	-	3	-	-		
2	Pompa recyrkulacyjna typ SRP.50.30.084.2S, wydajność - 181,96 l/s, wysokość podnoszenia - 1,22 m, materiał:żeliwo szare, śmigło -stalowo nierdzewne, kołnierz - DN300, PN 10, P2= 3 kW,kompletne wyposażenie instalacyjne: mocowania dolne do wspawania, kołnierz przyłączeniowy, linka pomocnicza,łańcuch z kółkowiskiem, ustawa wieszka	300	-	żeliwo, stal nierdzewna	6	120,0	720,0	GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k/Poznania 62-081 Przeźmierowo	3,11 mp 5.11 mp 5.12 mp 5.13 mp 5.14 mp 5.15 mp
3	Mieszadło zanurzalne wolnoobrotowe, HIROPROP 1000-80/840-5,75 z kadłubem zasilającym – stanowym dł. 10 mb. (2 1000 mm; P2= 0,75 kW; n= 80 1/min.Osprzęt: konstrukcja nośna jednoukładowa (KN 1 obrotowa ze stali nierdzewnej UWAGA: Długość konstrukcji nośnej oraz pochyleńnie stopy dopasowanie przy montażu	-	-	-	6	~125,0	~720,0	Wilo-tex Sp. z o.o. UL Kromerowska 11B 43-300 Bielsko-Biała	5.1.01 mp 5.1.02 m 5.2.01 m 5.2.02 m 5.3.01 m 5.3.02 m
4	Mieszadło zanurzalne wolnoobrotowe, HIROPROP 1000 -100/100-3,5 z kadłubem zasilającym – stanowym dł. 10 mb. (2 1000 mm; P2= 3,5 kW; n= 100 1/min.Osprzęt: konstrukcja nośna jednoukładowa (KN 1 obrotowa ze stali nierdzewnej UWAGA: Długość konstrukcji nośnej oraz pochyleńnie stopy dopasowanej przy montażu	-	-	-	15	~125,0	~1875,0	j.w.	5.1.01 mp 5.1.02 m 5.2.01 m 5.2.02 m 5.3.01 m 5.3.02 m
5	Mieszadło zanurzalne wolnoobrotowe, HIROPROP 1500-56/990-1,5 z kadłubem zasilającym – stanowym dł. 10 mb. (2 1500 mm; P2= 1,5 kW; n= 56 1/min.Osprzęt: konstrukcja nośna KN 11 (dwuukładowa ze stali nierdzewnej UWAGA: Długość konstrukcji nośnej oraz pochyleńnie stopy dopasowanej przy montażu	-	-	-	12	~125,0	1500,0	j.w.	5.1.03 m 5.2.03 m 5.3.03 m
6	Żuraw słupowy z wciągarką typ ZSW-15 , udźwig 150 kg, zasięg B, L=2700	-	2700	stal nierdzewna	39	53,0	2067,00	ZELGO Sp. z o.o. ul. Zakładowa 6 33-200 Dąbrowa Tarnowska	
7	Przepustnica zasuwowa 1.5/6Pa,typ Z,511.4, z napędem elektrycznym 7KUMA MATIC 2 prot. komunik. Profibus DP,typ nazyda DA16.1, medium-sprężone powietrze – ciśnienie robocze 6 m.sł. H2O,- temperatura 100°C	300	100	żeliwo/stal nierdzewna	9	28,0+35,0	566,90	ERBO WINKLER Sp.z.o.o. Bajona 3 01-494 Warszawa	5.1.21-23 Z 5.2.21-23 Z 5.3.21-23 Z
8	Przepustnica zasuwowa 1.5/6Pa,typ Z,511.4, z napędem ręcznym ; medium-sprężone powietrze – ciśnienie robocze 6 m.sł. H2O,- temp.100°C	150	56	żeliwo/stal nierdzewna	27	11,0	297,0	j.w	
9	Zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN400, 1.5MPa, typ EBSE, z uszczelką HSR-2 przeciwpyłowym wrzecionowym H=2850(do poz. pomocniczej, kołumnowej,	400	80	żeliwo/stal nierdzewna	12	140+50	2280,0	j.w.	
10	Miernik pomiaru potencjału Redox	-	-	stal kw. 1.4301	9	-	-	wg nacin.Lange	ujęto w AKPiA
11	Miernik pomiaru stężenia azotanów	-	-	stal kw. 1.4301	3	-	-	j.w.	ujęto w AKPiA
12	Miernik pomiaru stężenia osadu	-	-	stal kw. 1.4301	3	-	-	j.w.	ujęto w AKPiA
13	Miernik pomiaru wartości tlenu rozpuszczonego	-	-	stal kw. 1.4301	15	-	-	j.w.	ujęto w AKPiA
14	Rura spawana Cs 812,9 x 5,0	800	~ 36 mb	CH10N9	-	101,1	~3640,0	ag JÄKOTECH Sp.z.o.o. ul. Szczawiowa 50/57 45-010 Opole	
15	Rura spawana Cs 711,2 x 5,0	700	~21mb	CH10N9	-	88,42	~1857,0	j.w.	
16	Rura spawana Cs 509 x 4,0	500	~35mb	CH10N9	-	50,5	~1767,0	j.w.	
17	Rura spawana Cs 406,4 x 3,0	400	~500mb	CH10N9	-	30,30	~1591,5	j.w.	
18	Rura spawana Cs323,9 x 3,0	300	~62mb	CH10N9	-	24,20	~1585,0	j.w.	
19	Rura spawana Cs 219,1 x 3,0	200	~59mb	CH10N9	-	16,2	~955,0	j.w.	
20	Rura spawana Cs 168,3 x 3,0	150	~114mb	CH10N9	-	12,46	~1335,0	j.w.	
21	Kolano segmentowe 30°, Dz 812,8x5,0 R=1220	800	-	CH10N9	2	65,0	130,0	j.w.	
22	Kolano 90°, Dz 508x4,0 R=762 (DIN 2605)	500	-	1H10N9T	1	60,3	60,3	j.w.	
23	Kolano 90°, Dz 406,4x3,0 R=610 (DIN 2605)	400	-	1H10N9T	12	26,8	321,6	j.w.	
24	Kolano 45°, Dz 406,4x3,0 R=610 (DIN 2605)	400	-	1H10N9T	6	13,4	80,4	j.w.	
25	Kolano 60° segmentowe, Dz 323,9x3,0 R=276 L nary.s - 670, 9 - 751	300	-	CH10N9	3+3	10,1 10,8	42,7 64,8	j.w.	wykonanie wersji zakr.nary.'9-11'z
26	Kolano 45°, Dz 323,9x3,0 R=457 (DIN 2605)	300	-	1H10N9T	6	8,7	52,2	j.w.	
27	Kolano 90°, Dz 168,3x3,0 R=229 (DIN 2605)	150	-	1H10N9T	63	4,47	281,6	j.w.	
28	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 812,8/711x5,0	800/700	305	1H10N9T	1	29,0	29,0	j.w.	
29	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 812,8/609,3x5,0	800/600	609	1H10N9T	1	40,6	40,6	j.w.	
30	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 812,8/509x5,0	800/500	914	1H10N9T	1	78,0	78,0	j.w.	
31	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 711/508x5,0	700/500	609	1H10N9T	1	49,0	49,0	j.w.	
32	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 508/406,4x3,0	500/400	305	1H10N9T	3	10,1	30,3	j.w.	
33	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 406,4/323,9x3,0	400/300	248	1H10N9T	9	6,87	61,8	j.w.	
34	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 323,9/219,1x3,0	300/200	314	1H10N9T	9	6,3	56,7	j.w.	
35	Redukcja symetryczna stożkowa Dz 219,1/168,3x3,0	200/150	152	1H10N9T	9	2,24	20,1	j.w.	
36	Trójnik spawany równoramienny Dz 813x5,0	800	800	1H10N9T	1	244,0	244,0	j.w.	
37	Trójnik spawany równoramienny Dz 508x4,0 (ISO 5251)	500	500	1H10N9T	1	76,0	76,0	j.w.	
38	Trójnik spawany równoramienny Dz 406,4x3,0 (DIN 2615)	400	305	1H10N9T	6	21,0	126,0	j.w.	
39	Wywiód do kołnierzy kołnych DN 800 PN 10,o=5,0 (DIN 2642)	800	45	1H10N9T	2	9,3	18,6	j.w.	
40	Wywiód do kołnierzy kołnych DN 500 PN 10,o=4,0 (DIN 2642)	500	45	1H10N9T	1	5,85	5,85	j.w.	
41	Wywiód do kołnierzy kołnych DN 400 PN 10 (DIN 2642)	400	40	1H10N9T	12	2,44	29,28	j.w.	
42	Wywiód do kołnierzy kołnych DN 300 PN 10 (DIN 2642)	300	35	1H10N9T	10	2,10	37,8	j.w.	
43	Wywiód do kołnierzy kołnych DN 150 PN 10 (DIN 2642)	150	30	1H10N9T	54	0,98	53,0	j.w.	
44	Kołnierze kołne DN800 PN 10 (DIN 2642)	800	56	1H10N9T	2	113,2	226,4	j.w.	
45	Kołnierze kołne DN 500 PN 10 (DIN 2642)	500	38	1H10N9T	1	37,0	37,0	j.w.	
46	Kołnierze kołne DN 400 PN 10 (DIN 2642)	400	32	1H10N9T	12	25,0	300,0	j.w.	
47	Kołnierze kołne DN 300 PN 10 (DIN 2642)	300	26	1H10N9T	18	14,0	252,0	j.w.	
48	Kołnierze kołne DN 150 PN 10 (DIN 2642)	150	18	1H10N9T	54	5,6	302,4	j.w.	
48*	Kołnierz zaślepiający DN 800 PN 10 (DIN 2527)	800	44	1H10N9T	1	81,0	81,0	j.w.	do dostawy(do po wykazie/rys.kon. /bilp.powietrza
49	Kołnierz zaślepiający DN 500 PN10 (DIN 2527)	500	28	1H10N9T	1	75,0	75,0	j.w.	
50	Zestaw sprzęgający pompy poz.2 : - rura spawana Dz 306 x3,0 - kołnierz DN150/306 x 6	300	065	1H10N9T	6	12,9 2,1	90,0	j.w.	
51	Złącze rurowe stopniowane TEEKAY STEPPED DN 300 PN10 - Dz323,9/ Dz306	300	110	1H10N9T	6	5,00	30,00	TK TECHNIKNE Sp. z o.o. ul. Racka 23-25 43-300 Bielsko-Biała	
52	Łańcuch szczotkowy E1/4-4, 42 ogniw, wykonanie N-A2 (szczotkowanie w otworze wlarzowym Dz 800)	600	-	stal kn. +elastomer	3	-	-	INTOSPIN sp.j. ul. Wróblewskiego 6 44-109 Gliwice	
53	Łańcuch szczotkowy E1/4, 25 ogniw, wykonanie N-A2 (rura ociekowa Dz 610x4 stal cz.)	500	-	stal kn. +elastomer	3	-	j.w.		szy stalowe odkrowe ogóln w proj. konst.
54	Łańcuch szczotkowy E1/2-7, 77 ogniw, wykonanie N-A2 (rura ociekowa Dz 508x4stal kn.)	400	-	stal kn. +elastomer	6	-	j.w.		szy stalowe odkrowe ogóln w proj. konst.
55	Podpory z obejmami przewodu powietrza typ P1 - P11 (16 szt.)	-	-	stal kn.	3	-	-		ujęt w proj. konst.
56	Podpory z obejmami przewodu recyrkulacji typ P4 (28 szt.) i P12 (2 szt.)	400	-	stal kn.	3	-	-		ujęt w proj. konst.
57	Kompensator gumowy: - trzpina 340 x 4 - 6700 - guma -50x 5 - 6700 , szt.2 - kołnierz wiązana WB, AlSi(AlMg)5-R MT(3)11923B, szt.14	-	-	stal kn. + NBR	3	~120,0	~360,0	handowe	wykonanie wskaźnikowe

UWAGI:

1. W zestawieniu podano przykładowych producentów urządzeń i armatury, dla których została opracowana wizyjna dokumentacja.
2. Dopuszcza się możliwość zastosowania zamiennych materiałów i armatury o podobnych parametrach technicznych i jakościowych.
3. Dokładne długości rur, kształtek, ustalić na montażu.
4. Wszystkie przejścia przez ściany w żelbetach na przejścia rurociągów wg. opracowania konstrukcyjnego.
5. Materiały złączone dla poszczególnych połączeń kołnierzowych: żeliwy-PN/NM/32101, nalepki-PN-EN 24032, podkładki-PN/M-82005 ze stali kwasoodpornej, M4 , wzruszki -PN/N-74274/02 -A8/R.
6. Elementy wykonane ze stali (oprócz stali nierdzewnej/kwasoodpornej) w otaklach zabezpieczyć zewnętrznie antykorozyjnie odpowiednim podkładem. Przed malowaniem należy rurociągi i inne elementy stalowe oczyścić do Sa3 stopnia czystości (wg PN-ISO 8501-1:1999) a następnie pomalować farbą: 2x gruntem (np. fabrycznie przeciwkorozyjnym nitrowym) 3x emalią, fabrycznie wg wymagań obowiązujących dla danego obiektu. Od wewnątrz po oczyszczeniu j.w. zabezpieczyć kusztatki 2x gruntem epoksydowym chemoodpornym/dalnym i 3x farbą bitumiczno-epoksydową.

1									
Rewizja wz.Wydz/Bpo.zp.							Data:	Wprowadził: (imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis)

ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8

Finansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności

KONSORCJUM FIRM: Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Radlowska Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Leszczyca 7, 47-400 Racibórz

WYKONAWCA: ALF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-729 Warszawa
tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01
e-mail: info@alfconsult.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Małgorzata Jarząbek	konstrukcyjno – budowlana	WKP/0224/	
	mgr inż. Jerzy Prusik	konstrukcyjno – budowlana	BP/0076/	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Zbucki	konstrukcyjno – budowlana	WKP/0178/	

Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu
Raciborz, ul. Wodna 19
Stadium: **Projekt wykonawczy**
Nazwa tomu: Tom 9.KOMORY OSADU CZYNNEGO: [5.1], [5.2], [5.3],
Nazwa części: CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
Nazwa rysunku: KOMORY OSADU CZYNNEGO:[5.1], [5.2], 5.3] - RZUTY

Nr umowy:	Kod rysunku:							
012/U-05/076	5.1	-	T	R	W	-	0	2 - 0 1
	Nr tomu		Branża	Stadium	Nr kolejny		Nr arkusza	
Nr kontraktu: 2004/PL/16/C/PE/016-01A	Tom: 9 T.OS	Branża: TECHNOLOGIA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 28.03.2008	Arkuszy: 2	Format: A0+2		