
Opis powierzchni terenu
pow. nieutwardzona
pow. nieutwardzona
pow. nieutwardzona
pow. nieutw. droga
pow. nieutwardzona
droga
pow. nieutw.
droga
pow. nieutw.
Profil 1
Podziałka 1:100/500
odejście łukami PE
P.p.=175,00
ISTNIEJĄCA POMPOWNIA Nr.45
ŁUK 90°
ŁUK 165°
istn.k DN1000, rz.osi=183,15
ŁUK 150°
ŁUK 135°
istn.w DN80, rz.osi=182,64
istn.e, gł.osi=0,80
istn.e, gł.osi=0,80
istn.w DN80, rz.osi=182,64
ŁUK 117°1
proj.co Dn32 gł.osi=1,20
istn.e, gł.osi=0,80
proj.w Dn40 rz.osi=182,95
istn.e, gł.osi=0,80
ŁUK 120°
istn.e, gł.osi=0,80
ŁUK 150°
ISTNIEJĄCY ZBIORNOK Nr.1
Rzędna istniejącego terenu
185,40 185,40 185,40 184,70 184,85 184,85 184,85 184,85 185,00 184,40 184,30 184,30 184,35 184,40 184,70 184,70 184,70 184,70 184,70
Rzędna osi proj. przewodu
183,60 183,60 183,58 182,90 183,05 183,95 183,95 183,05 183,20 182,60 182,50 182,62 182,75 182,80 182,89 182,90 182,91 182,92 182,95
Zagłębienie osi przewodu
1,80 1,80 1,82 1,80 1,80 0,90 0,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,68 1,60 1,60 1,81 1,80 1,79 1,78 1,75
Długość odcinka
-5,74- -18,97- -58,38- -71,48- -55,67- -75,24- -48,17- -57,93- -82,28- -49,80- -5,94-
Proj. spadek rurociągu, odległość
i=0,0 % i=0,1 % i=1,2 % i=0,2 % i=0,0 % i=0,27 % i=0,8 % i=0,8 % i=0,4 % i=0,1 % i=0,2 % i=0,1 %
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Dz140x8,3
SDR17 PE100 PN10
Dz110x6,6
SDR17 PE100 PN10
Dz 90x6,6
SDR17 PE100 PN10
Hektometr i odległości
0 -5,74- 5,74 -18,97- 24,71 -58,38- 83,09 -71,48- 154,57 156,57 158,57 160,57 162,57 -55,67- 218,24 -75,24- 293,48 -48,17- 341,65 -28,66- 370,31 387,75 388,94 391,25 397,76 399,58 401,40 430,92 481,86 487,71 489,32 494,53 502,14 504,26 505,91 526,80 529,23 531,66 533,13 533,97 537,60
Nazwa węzła
BUD.NR 45
W1
W2
W3
W4W5

Rewizja nr:	Modyfikacja:	Data:	Wprowadził: (imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis)

ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
47-400 Racibórz
ul. 1-go Maja 8
Projekt współfinansowany z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

INŻYNIER KONTRAKTU
Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

WYKONAWCA
ILF CONSULTING ENGINEERS
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-729 Warszawa
tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01
e-mail: info@warsaw.ilf.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				

Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu
Racibórz, ul. Wodna 19
Stadium: **Projekt wykonawczy**

Nazwa tomu: TOM 18. [101] SIEĆ WODOCIĄGOWA, [103] SIEĆ KANALIZACYJNA, [102] WODA TECHNOLOGICZNA
Nazwa części: CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Nazwa rysunku: WODA TECHNOLOGICZNA -PROFIL 1

Nr umowy:	Kod rysunku:				
012/U-05/07/I	102 - S R w - 07 - 01 (Nr obiektu, Branża, Rodzaj, Stadium, Nr rysunku, Rewizja)				
Nr kontraktu:	Skala:	Branża:	Stadium:	Data:	Nr rysunku:
2004/PL/16/C/PE/016-01A	1:100/500	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	06.03.2008	7