


UWAGI:

1. Przewody na zewnątrz budynków izolować termicznie (10cm wełny mineralnej i płaszczem ochronnym).
2. Filtry ustawiać na 20cm fundamentach betonowych.
3. Wykonać pomosty pod instalację nad przejściami wg projektu konstrukcyjnego.

UWAGA:

RYСУNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		47-400 Racibórz		ul. 1-go Maja 8			
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska		Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.		ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz					
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.		ul. Postępu 15		02-729 Warszawa		tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01		e-mail: info@warsaw.ilf.com	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIEN		PODPIS			
Projektant:											
Opracował:											
Sprawdził:											
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.									
Adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu									
Stadium:		Racibórz, ul. Wodna 19									
Nazwa tomu:		Projekt wykonawczy									
Nazwa części:		CZĘŚĆ INSTALACYJNA									
Nazwa rysunku:		DEZODORYZACJA - FILTR WĘGŁOWY 52.1									
Nr umowy:		012/U-05/07/I		Kod rysunku:		106 - D R w - 06 - 00		Nr rysunku:		01.2008	
Nr kontraktu:		2004/PL/16/C/PE/016-01A		Skala:		1:100		Branża:		DEZODORYZACJA	
								Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY	
								Data:		01.2008	
								Nr rysunku:		6	