



Wykop
Skala 1:25




Zalecane wymiary minimalne wykopu
dla poszczególnych średnic płaszcza przewodów

D płaszcza [mm]	w [mm]	H [mm]
110	760	660
125	800	675
140	830	690
160	880	710
200	980	750
225	1050	775

Studzienka do obsługi odpowietrzenia
Skala 1:20



Studzienka do obsługi odwodnienia
Skala 1:20



Revizja nr:		Data:		Wprowadził:		Zatwierdził:			
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI							
Projekt wykonawczy z ramienia inwestora		Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością							
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska							
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz		47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8							
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.							
ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com		02-729 Warszawa							
FUNKCJA		IMIE I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIENIA		PODPIS	
Projektant:									
Opracował:									
Sprawdził:									
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.							
Adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19							
Stadium:		Projekt wykonawczy							
Nazwa tomu:		TOM 19. [100] SIEĆ CO							
Nazwa części:		CZĘŚĆ INSTALACYJNA							
Nazwa rysunku:		SCHEMAT SIECI C.O.							
Nr umowy:		Kod rysunku:		100 - S I R w - 02 - 01		Nr rysunku:			
012/U-05/07/I									
Nr kontraktu:		Skala:		Branża:		Stadium:		Data:	
2004/PL16/C/PE/016-01A		1:500		SANITARNIA		PROJEKT WYKONAWCZY		06.03.2008	