



- UWAGI:**
1. Przewody na zewnątrz budynków izolować termicznie (10cm wełny mineralnej i płaszczem ochronnym).
 2. Filtry ustawiać na 20cm fundamentach betonowych.
 3. Wykonać pomosty pod instalację nad przejściami wg projektu konstrukcyjnego.

UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

Rewizja nr:		Modyfikacja:		Data:		Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis)		Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)	
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI							
		Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością						Rok założenia 1874	
Projekt współfinansowany z FUNDUSZU SPOŁOŃCZOŚCI		47-400 Racibórz							
ul. 1-go Maja 8									
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska							
		Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.							
		ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz							
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.							
		ul. Postępu 15							
		02-729 Warszawa							
		tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01							
		e-mail: info@warsaw.ilf.com							
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS			
Projektant:									
Opracował:									
Sprawdził:									
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.							
Adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu							
		Racibórz, ul. Wodna 19							
Stadium:		Projekt wykonawczy							
Nazwa tomu:		Tom 17. [106] Instalacja dezodoryzacji							
Nazwa części:		CZĘŚĆ INSTALACYJNA							
Nazwa rysunku:		DEZODORYZACJA - FILTR WĘGLOWY 52.2							
Nr umowy:		Kod rysunku:		106 - D R w - 05 - 010					
012/U-05/07/I									
Nr kontraktu:		Skala:		Branża:		Stadium:		Data:	
2004/PL/16/C/PE/016-01A		1:100		DEZODORYZACJA		PROJEKT WYKONAWCZY		01.2008	
								Nr rysunku:	
								5	