



UWAGI:

1. Przewody na zewnątrz budynków izolować termicznie (10cm wełny mineralnej i płaszczem ochronnym).
2. Filtry ustawiać na 20cm fundamentach betonowych.
3. Wykonać pomosty pod instalację nad przejściami wg projektu konstrukcyjnego.
4. Podpory pod przewodami rozstawiać co 5m.

UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		47-400 Racibórz		
ul. 1-go Maja 8				
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska		
		Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /		
		Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.		
		ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz		
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.		
		ul. Postępu 15		
		02-729 Warszawa		
		tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01		
		e-mail: info@warsaw.ilf.com		
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				
Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.				
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu				
Racibórz, ul. Wodna 19				
Skąd: Projekt wykonawczy				
Nazwa tomu: Tom 17. [106] Instalacja dezodoryzacji				
Nazwa części: CZĘŚĆ INSTALACYJNA				
Nazwa rysunku: DEZODORYZACJA - BIOFILTR 47.1				
Nr umowy:	Kod rysunku:	106 - D I R w - 0 1 2 - 0 1 0		
012/U-05/07/1				
1/1	Skala:	Brutto:	Stadium:	Data:
2004/PL/16/C/PE/016-01A	1:100	DEZODORYZACJA	PROJEKT WYKONAWCZY	01.2008
				Nr rysunku: 2