



UWAGI:

1. Przewody na zewnątrz budynków izolować termicznie (10cm wełny mineralnej i płaszczem ochronnym).
2. Filtry ustawiać na 20cm fundamentach betonowych.
3. Wykonać pomosty pod instalację nad przejściami wg projektu konstrukcyjnego.

UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:  
05.01.2008

ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		Data:		Wprowadził:		Zatwierdził:	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		47-400 Racibórz		ul. 1-go Maja 8		(imię i nazwisko, podpis)		(imię i nazwisko, podpis)	
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska		Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz					
WYKONAWCA		ILF		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com					
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
Projektant:									
Opracował:									
Sprawdził:									
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.							
Adres obiektu budowlanego		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19							
Stadium:		Projekt wykonawczy							
Nazwa tomu:		Tom 17. [106] Instalacja dezodoryzacji							
Nazwa części:		CZĘŚĆ INSTALACYJNA							
Nazwa rysunku:		DEZODORYZACJA - BIOFILTR 47.2							
Nr umowy:		012/U-05/07II		Kod rysunku:		106 - [D] R [w] - [03] - [00]			
Nr kontraktu:		2004/PL/16/C/PE/016-01A		Skala:		1:100		Brom:	
						DEZODORYZACJA		PROJEKT WYKONAWCZY	
								Data:	
								01.2008	
								Nr rysunku:	
								3	