



# Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

**Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu**

Nasz znak: FM/44/05/08

Racibórz, dn. 12.05.2008r

Wg rozdzielnika

**dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Modernizację oczyszczalni ścieków w Raciborzu – Roboty budowlane.**

**Nr postępowania: ZS/R\_06/08/I**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu działając zgodnie z art.38 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2007 nr 223 poz.1655), w odpowiedzi na postawione pytania Wykonawców, przesyła wszystkim zainteresowanym stronom wyjaśnienia.

**Pyt.1.**

Czy dopuszcza się dostawę zagęszczaczy taśmowych z 1 taśmą, w 100% spełniających parametry technologiczne wg Specyfikacji?

**Odp.1.**

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy zagęszczaczy taśmowych z jedną taśmą

**Pyt.2.**

Czy układ rur natryskowych zagęszczaczy z zabudowanymi w nich szczotkami ma być wyposażony w napęd elektryczny, czy ręczny?

**Odp.2.**

Układ rur natryskowych zagęszczaczy z zabudowanymi w nich szczotkami może być wyposażony w dowolny rodzaj napędu.

**Pyt.3.**

Czy stacja polielektrolitu powinna być zastosowana w wersji do korzystania z proszku, emulsji, czy obu polielektrolitów?

**Odp.3.**

Zgodnie z SIWZ, stacja polielektrolitu musi być zastosowana w wersji do korzystania z proszku i emulsji.

**Pyt.4.**

Prosimy o skorygowanie ilości przedmiarowej w poz. 72 Przedmiaru Robót „Wykonanie stropodachu”, jest 18m<sup>2</sup>, winno być 118m<sup>2</sup>.

**Odp.4.**

Prosimy Wykonawców o sprostowanie w Przedmiarze Robót jak w pytaniu na wartość 118m<sup>2</sup>. Przepraszamy pomyłką przy wpisywaniu wartości.

**Pyt.5.**

Z uwagi na obszerny zakres do opracowania, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

**Odp.5.**

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje przedłużania terminu składania ofert.

Wiceprezes ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Wiesław de Martini-Dwojak*  
Wiesław de Martini-Dwojak

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Kubek*  
Krzysztof Kubek

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS 0000263735

Kapitał zakładowy: 34 031 500,00 zł  
NIP 6391894972  
REGON 240432363  
Konto: 17 1050 1328 1000 0004 0000 8900

pogotowie wod-kan: 994, 032 415 3033  
centrala: 032 415 2891; 032 415 2670  
sekretariat tel/fax: 032 415 2418  
wodociagi@zwik-rac.com.pl  
www.zwik-rac.com.pl