

OBJAŚNIENIA:

(A) SZAFKA ZAWNĘTRZNA
ZAWÓR ODCINAJĄCY ORAZ
ZAWÓR GAZOWEGO BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO
ZABUDOW NA ZEWN. ŚCIANIE BUDYNKU, WENTYLOWANA

(B) KOTŁY GAZOWE, KONDENSACYJNE TYPU VITODENS 200
POŁĄCZONE W KASKADĘ TYPU VITOMODUŁ 200-4KD
O MOCY 4x105kW=420kW
Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

(C) ZBIORCZY KOLEKTOR SPALIN DO ODPROWADZANIA SPALIN
TYP SPS-OP-TC
Z KOTŁOWNI KASKADOWYCH KOTŁÓW VITODENS 200,
WYPOSAŻONY W KONTROLER SPALIN ABGAS-KONTROL

GAZ GAZ - ISTN. INSTALACJA GAZOWA

GAZ GAZ - PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektant: mgr inż. Marian Wierzbicki nr upr. 110/81		Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8 47-400 Racibórz
Opracował: mgr inż. Mirosław Michalaszek		Temat:	Modernizacja źródeł ciepła, zlokalizowanych na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu, wraz z termomodernizacją istniejących obiektów PRZEBUDOWA KOTŁOWNI K2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU RZUT KOTŁOWNI
Skala 1:100	Data 11.2013	Branża IS	Stadium PBW
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		Nr projektu: 1117.1.2/07/2013	Nr rys: 10