



ZWiK Sp. z o.o.
w Raciborzu

*Nasza jakość każdego dnia
w Twoim domu*

Nr sprawy: EZA/026/04/2018

Racibórz, dnia 13.04.2018r.

Wykonawcy

Dotyczy : postępowanie sektorowe nieograniczone pn. „ Modernizacja kotłowni K2 na obiekcie SUW 1 Maja w Raciborzu”.

Nr postępowania: ZS/R_04/18/B

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym stronom treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

W SIWZ w dziale 7 punkt 7 zamawiający żąda wykazania doświadczenia minimum 2 zadań w zakresie " roboty remontowe, odtworzeniowe, przebudowy obejmujące roboty elektryczne i roboty konstrukcyjno - budowlane". Zadanie dotyczy w dużej mierze prac instalacyjnych w zakresie co, cwu, gaz i inst elektrycznych. Czy zamawiający nie żąda wykazania referencji w zakresie instalacji sanitarnych? Czy zapis w SIWZ jest omyłkowy i należy właśnie wykazać roboty instalacyjne i elektryczne związane z wykonaniem kotłowni i/lub węzłów?

Odpowiedź

Po przeanalizowaniu zakresu zadania ustalono orientacyjną proporcję prac budowlanych do instalacyjnych. Wynosi ona odpowiednio ok. 40/60%. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis SIWZ w dziale 7 pkt. 7 z: „Wykaz wykonanych zadań (minimum 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (tj. roboty remontowe, odtworzeniowe, przebudowy obejmujące roboty elektryczne i roboty konstrukcyjno-budowlane), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - **załącznik nr 6** do niniejszej SIWZ" na: „Wykaz wykonanych zadań (minimum 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (tj. roboty remontowe, odtworzeniowe, przebudowy obejmujące roboty elektryczne, **instalacyjne CO, instalacyjne gazowe i roboty konstrukcyjno-budowlane**), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - **załącznik nr 6** do niniejszej SIWZ.

Pytanie 2

W zamówieniu jest wskazany dostawca urządzeń firma Viessmann. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne np urządzenia firm takich jak Dedietch, Hoval, Wolf, Buderus itp, których parametry pracy są równoważne lub lepsze?

Odpowiedź

Wskazane w dokumentacji urządzenia firmy Viessmann zostały podyktowane zabudowanymi urządzeniami tego producenta w innej kotłowni Zamawiającego w celu ujednoczenia urządzeń oraz serwisu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze z zachowaniem osiągnięcia pełnej funkcjonalności oraz parametrów technicznych zgodnie z zaprojektowanymi w dokumentacji technicznej. Urządzenia muszą być kompatybilne z systemem komunikacyjnym zawartym w dokumentacji projektowej ze względu na docelowe stworzenie wspólnej komunikacji między istniejącymi obiektami Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje, iż zainstalowane urządzenia będą współpracowały w momencie tworzenia komunikacji międzyobiektywnej z istniejącymi urządzeniami Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy kotły mogą być dostarczone jako stojące ?

Odpowiedź

Nie - Zgodnie z dokumentacją wiszące na oryginalnej konstrukcji producenta kotłów.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie montażu 2 kotłów a nie 4 przy zachowaniu mocy i zakresu regulacji?

Odpowiedź

Nie – ze względu na większe bezpieczeństwo w momencie awarii kotłów.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

PROKURENT

Marcin Przybyła