



**ZWIK** Sp. z o.o.  
w Raciborzu

*Nasza jakość* każdego dnia  
w Twoim domu

Nr korespondencji: EZA/003/01/2019  
Nr sprawy: EZA.0341-27.2/18

Racibórz, dnia 16.01.2019r.

### Wykonawcy

**Dotyczy: postępowanie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie przejścia sieci wodociągowej za pomocą przewiertu HDD pod kanałem Ulgi w Raciborzu” - nr sprawy: ZS/R\_23/18/B**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, przesyła wszystkim zainteresowanym stronom, odpowiedzi na postawione pytania.

#### Pytanie nr 1

We wzorze umowy, jak i przygotowanym formularzu ofertowym, rury, które należy dostarczyć to rury PE SDR 11, zaś zestawienie materiałów udostępnione w dokumentacji projektowej to SDR 17. Czy powinniśmy dostosować cały materiał, łącznie z rurami do SDR11, czy SDR17?

#### Odpowiedź

Wykonawca powinien dostosować cały materiał łącznie z rurami do SDR 11 ( zgodnie z wzorem umowy – §1 ust. 1 oraz SIWZ - pkt. 3 ppkt. 1 ).

PREZES ZARZĄDU  
  
Krzysztof Kúbek

WICEPREZES ds. TECHNICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Wiesława de Martini-Dwojak