



# BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNNE

STADYSTYKA  
W RACIBÓRZU  
Plac Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ



$d_{nom.}$ (śr. przewodu mm)	a cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
300	35	50	80-100

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8  
47- 400 Racibórz



**ZWiK** Sp. z o.o.  
w Raciborzu

e-mail:  
wodociagi@zwik-rac.com.pl  
tel. 32 415 30 33

## TYTUŁ PROJEKTU:

PB Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Kościuszki i ul. Łąkowej  
w Raciborzu

## LOKALIZACJA:

Racibórz  
ul. Kościuszki i ul. Łąkowa  
dz. nr 2541/212, 1428/211, 2539/99,  
2537/100, 3721/125, 2542/125,  
2648/167, 2687/122, 3786/122,  
3789/153

## TYTUŁ RYSUNKU:

Szczegół wykonania bloku  
oporowego

## INWESTOR:

ZWiK Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8  
47-400 Racibórz

## FAZA:

PB

## BRANŻA:

Sanitarna

## SKALA:

-

## NR RYS.:

5

## PROJEKTANT:

mgr inż. Barbara Rachniewska  
SLK/5338/POOS/14