

Nr sprawy: EZA/065/07/2019

Racibórz, dnia 15.07.2019r.

**Wykonawcy**

**Dotyczy : postępowanie sektorowe nieograniczone pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w Raciborzu”.**

**Nr postępowania: ZS/R\_06/19/B**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz informuje, że do ww. postępowania zostało złożono pytanie.

W związku z tym Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym stronom treść zapytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie 1**

Proszę o odpowiedź w związku z rozbieżnościami w opisie dokumentacji projektowej, który rodzaj rur dla sieci wodociągowej należy przyjąć ?

1.Rury PE100RC11 PN16 DN 160 mm; DN 110 mm; DN 90 mm; DN 63 mm.

2.Rury o średnicy 166/160x14,6; 116/110x10,0; 96/90x8,2 z taśmą stalową nierdzewną do lokalizacji rurociągu umieszczonego pod pancerzem i wystającą z każdego końca rury min 250 mm. Typ taśmy nierdzewnej H17 wg PN71/H860020 o szerokości 6,3 mm i wytrzymałości RM powyżej 1000 MPa.

**Odpowiedź**

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować ( zgodnie z dokumentacją projektową ) rury o średnicy 166/160x14,6; 116/110x10,0; 96/90x8,2 z taśmą stalową nierdzewną do lokalizacji rurociągu umieszczonego pod pancerzem i wystającą z każdego końca rury min 250 mm. Typ taśmy nierdzewnej H17 wg PN71/H860020 o szerokości 6,3 mm i wytrzymałości RM powyżej 1000 MPa.

**PREZES ZARZĄDU**

*Michał Ziółkowski*

**WICEPREZES ds. TECHNICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**

*Stanisław Janik*