



BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNE



$d_{nom.}$ (śr. przewodu mm)	a cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
300	35	50	80-100

 <p>e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pl tel. 32 415 30 33</p>	TYTUŁ PROJEKTU: PB Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny w Raciborzu	INWESTOR: ZWIK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	
	LOKALIZACJA: Racibórz ul. Rodziewiczówny dz. nr 403/3, 140, 139	FAZA: PB	BRANŻA: Sanitarna
		SKALA: -	NR RYS.: 6
	TYTUŁ RYSUNKU: Szczegół wykonania bloku oporowego	PROJEKTANT: mgr inż. Barbara Rachniowska SLK/5338/POOS/14	