Istniejąca nawierzchnia	trawnik	zjazd na pos. kostka bet.	trawnik	zjazd na pos. kostka bet.	trawnik
Sposób wykonania wykopów	Wykopy pionowe umocnione, mechaniczne i ręczne z częściowym odwozem urobku				
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Boksy szalunkowe np. typu Krings lub deskowanie ścian wykopu				
Posadowienie przewodu	Piasek zagęszczany gr. min. 10 cm				
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. min 30 cm ubijana warstwowo Wypełnienie wykopu - pospółka zagęszczana warstwowo				
Odwodnienie wykopów	Wykopy bez odwodnienia				

Profil 7

Podziałka 1:100/500



Rzędna istniejącego terenu	201,55 201,55 201,55 · 201,82 · 202,00 · 202,22 202,25 · 202,50 202,50 · 202,59 202,60 202,60 202,60 · 202,80 · 202,80 · 202,80 202,80
Rzędna osi proj. rurociągu	199,86 199,07 199,85 · 200,21 · 200,41 · 200,49 200,50 · 200,65 200,66 · 200,78 200,79 200,80 200,80 · 200,90 · 200,92 · 200,98 201,00
Zagłębienie dna przewodu	3,32 3,31 3,33 · 3,22 · 1,87 · 1,83 · 1,93 1,92 · 1,89 1,88 1,88 · 1,98 · 1,96 · 1,90 1,88
Długość odcinka	33,60 · 0,90 · 28,20 · 3,88 · 39,50 · 4,51 · 4,80 · 1,38 / 0,80 0,88 · 34,50 · 24,50 · 32,08 · 29,25 · 2,46 · 44,01 · 1,90 1,19 · 18,27 · 5,25 · 20,26 · 6,18
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=36,18 i=1,0 % · L=24,50 i=0,8 % · L=32,08 i=0,3 % · L=31,71 i=0,5 % · L=47,11 i=0,3 % · L=23,52 i=0,5 % · L=26,44 i=0,3 %
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Rura Ø160 PE100 SDR11, PN16
Hektometr i odległości	0 0,80 1,68 · 24,28 · 36,18 · 60,68 · 73,19 · 88,86 92,76 · 1 · 22,00 24,46 · 63,96 · 68,48 70,38 71,57 · 89,84 · 95,09 · 2 · 15,35 · 21,53
Nazwa węzła	Ob4 Ł1 H3 · H4 · Tr3 Ob5 · Ob6 w11 Tr4 · w13 w14 · H5 · Ł2

LEGENDA:

A - Wykopy pionowe umocnione, mechaniczne i ręczne z częściowym odwozem urobku

B - Boksy szalunkowe np. typu Kringa lub deskowanie ścian wykopu

C - Piasek zagęszczany gr. min. 10 cm.

D - Nad rurą obsypka piaskowa gr. min 30 cm ubijana warstwowo Wypełnienie wykopu - pospółka zagęszczana warstwowo

E - Wykopy bez odwodnienia

Długość wszystkich przewodów: 221,5 [m]

Profil 7	221,5	Ł1-Ł2	1:100/500
Nazwa	Długość [m]	Węzły	Podziałka

UWAGA:

NA TRASIE WODOCIĄGU NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH NIEZINWENTARYZOWANYCH SIECI I OBIEKTÓW PODZIEMNYCH, O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W ZASOBACH GEODEZYJNYCH I W UZGODNIENIACH Z WŁAŚCICIELAMI TERENU

projektant: mgr inż. Bartłomiej Michalaszek nr upr. MAP/0481/PBS/19				Inwestor: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 8 47-400 RACIBÓRZ
sprawdzający: mgr inż. Beata Wranik nr upr. SLK/0596/PWOS/04				Temat: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. RYBNICKIEJ (OD BUDYNKU NR 101 DO BUDYNKU NR 107 ORAZ OD UL. DĘBICZNEJ DO UL. ZAKŁADOWEJ) W RACIBORZU
Skala	Data	Branża	Stadium	PROFILE ARKUSZ 2
1:100/1:250	07.2020	IS	PB	
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Śródkowa 5				Nr projektu: 1494.B1/09/2019 · Nr rys: IS-03.2.1