

Profil 7

Podziałka 1:100/500

LEGENDA:

- A - Wykopki pionowe umocnione, mechaniczne i ręczne z częściowym odmożem urobku
- B - Boksy szalunkowe np. typu Kringa lub deskowanie ścian wykopu
- C - Piasek zagęszczany gr. min. 10 cm.
- D - Nad rurą obсыпка piaskowa gr. min 30 cm ubijana warstwowo
Wypełnienie wykopu - pospółka zagęszczana warstwowo
- E - Wykopki bez odmożenia

Długość wszystkich przewodów: 221,5 [m]

Profil 7	221,5	Ł1-Ł2	1:100/500
Nazwa	Długość [m]	Węzły	Podziałka

UWAGA:

NA TRASIE WODOCIAGU NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH
NIEZINWENTARYZOWANYCH SIECI I OBIEKTÓW PODZIEMNYCH
O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W ZASOBACH GEODEZYJNYCH
I W UZGODNIENIACH Z WŁAŚCICIELAMI TERENU

projektant: mgr inż. Bartłomiej Michalaszek nr upr. MAP/0481/PBS/19		Inwestor: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 8 47-400 RACIBÓRZ	
sprawdzający: mgr inż. Beata Wranik nr upr. SLK/0596/PWOS/04		Temat: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. RYBNICIEJ (OD BUDYNKU NR 101 DO BUDYNKU NR 107 ORAZ OD UL. DĘBICZNEJ DO UL. ZAKŁADOWEJ) W RACIBÓRZU	
Skala	Data	Branża	Stadium
1:100/1:250	07.2020	IS	PB
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		Nr projektu: 1494.B2/09/2019	Nr rys: IS-03.2.1