



TSP/II/039/11/2021

Racibórz, 15.11.2021 r.

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w miejscu

Dotyczy: warunków technicznych budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy w ul. Kolejowej, Kościuszki i Łąkowej w Raciborzu w związku z planowaną przebudową drogi.

Stan istniejący: sieć wodociągowa będąca miejscem włączenia nowobudowanej sieci

- Ø315 PE w ul. Łąkowej
- Ø110 PE w ul. Słonecznej
- DN150 żeliwo w ul. M. C. Skłodowskiej
- Ø160 PE w ul. Polnej
- DN125 żeliwo w ul. Opawskiej
- DN250 żeliwo w ul. Ocickiej
- DN100 żeliwo w ul. Warszawskiej
- DN150 żeliwo w ul. Opawskiej
- Ø315 PE w ul. Kościuszki
- DN125 żeliwo w ul. Rostka
- Ø160 PE w ul. Staszica
- DN150 żeliwo w ul. Głowackiego
- Ø250 PE w ul. Kolejowej
- DN200 żeliwo w ul. Sejmowej

Techniczne uwarunkowania przyłączenia sieci wodociągowej i przyłączy:

Miejscem włączenia projektowanej sieci będą w/w istniejące sieci wodociągowe.
Miejscem włączenia projektowanych przyłączy wody będzie projektowana sieć wodociągowa.

Wytczne techniczne dot. projektowania i wykonawstwa:

- Sieć wodociągowa:
 - włączenia do istniejących sieci wykonać za pomocą trójników/włączników rurowo-rurowych;
 - wodociąg należy wykonać z rur PE 100 lub PE100 RC PN16 SDR11 o średnicy dobranej przez projektanta;
 - należy przewidzieć zabudowę hydrantów p.poż.
 - armatura: zasuwki z miękkim doszczelnieniem, hydranty podziemne min. DN80.

Inne uwarunkowania ogólne:

- opracować projekt budowlany zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010) z uzgodnieniami branżowymi na bazie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500.;

- przy projektowaniu z włączeniem do sieci prywatnych lub przechodzących przez tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę właściciela sieci lub terenu i dołączyć ją do dokumentacji projektowej;
- podłączenia należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zarówno technicznymi jak i prawnymi;
- w przypadku konieczności wejścia projektowanymi sieciami wod.- kan. w pas drogowy, Inwestor we własnym zakresie występuje do właściwego administratora drogi o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego;
- rury układać zgodnie z instrukcją producenta;
- na trasie sieci nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych;
- po wykonaniu sieci, należy wykonać powykonawcze namiary geodezyjne;
- każdy zastosowany materiał lub wyrób użyty do przesyłania wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego lub powiatowego inspektora sanitarnego;
- odbiór techniczny sieci wodociągowej możliwy będzie po przedstawieniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Zapewnienie dostawy wody

Po spełnieniu w/w warunków technicznych powstanie techniczna możliwość zapewnienia dostawy wody na cele socjalno - bytowe do istniejącej zabudowy w przedmiotowym rejonie.

PREZES ZARZĄDU

Michał Ziółkowski

VICEPREZES ds. TECHNICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Janik

Znak sprawy: SG.6630.143.2021


PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej
przez Starostę Raciborskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna: art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1990.) zakończona 2021-12-03

Wnioskodawca: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8

47-400 Racibórz



Przedmiot narady: Budowa sieci wodociągowej - Racibórz ul. Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, plac Konstytucji 3 Maja, Ocicka.

Uwagi: -

Lp	Nazwa Podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	Imię, nazwisko uczestnika Data, godzina
1	Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Całość dokumentacji uzgodnić w Wodociągach Raciborskich Sp. z o.o., podczas projektowania uwzględnić normatywne odległości od istniejącej infrastruktury.	Tomasz Staniek 2021-11-26 06:09:12

2	<p>TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, ul. Zawila 65L; TAURON Dystrybucja S.A . Oddział w Gliwicach Portowa 14a 44-100 Gliwice</p>	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest , że ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Projektowany wodociąg należy wybudować w odległości, poziomej nie mniejszej niż 0,5m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych oraz 1m od istniejących fundamentów słupów elektroenergetycznych nN.</p> <p>W przeciwnym wypadku należy wystąpić o nieodpłatne wydanie warunków przebudowy naszych urządzeń do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Sławików 8 w Rybniku.</p> <p>Należy dołączyć oryginał uzgodnienia branżowego do dokumentacji wykonawczej - Brak kabla oświetlenia ulicznego (Opawska 95-93), - Brak informacji ilościowej kabli na mapie</p> <p>Adres do koresp. TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.</p>	<p>Robert Szewczyk</p> <p>2021-11-26 09:55:54</p>
3	<p>Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Katowice Francuska 101 40-506 Katowice</p>	<p>Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.</p>	

4	<p>PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci Dział Dystrybucji Rybnicka 6c 44- 335 Jastrzębie - Zdrój</p>	<p>Na odcinku przy ul. Łąkowej i Opawskiej, występuje skrzyżowanie oraz zbliżenie z kanałową siecią ciepłowniczą. W w/w miejscach zachować odległości od uzbrojenia ciepłowniczego i zastosować zabezpieczenia (rury osłonowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pobliżu urządzeń ciepłowniczych, roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Zlecić w formie pisemnej nadzór branżowy do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6c.</p>	<p>Edward Mandera</p> <p>2021-12-02 12:44:04</p>
5	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul.W.Bandrowskiego 16 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Placówka Gazownicza w Raciborzu Piaskowa 6 47-400 Racibórz</p>	<p>Uzgadnia się z uwagami:Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora.PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rybniku - Placówka Racibórz ul.Piaskowa 6.Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.</p>	<p>Marian Wycisk</p> <p>2021-11-30 08:15:33</p>

6	NETIA S.A. Poleczki 13 02-822 Warszawa	<p>Uzgadnia się z następującymi uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P. T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/3383187 	<p>Tadeusz Banaś</p> <p>2021-11-26 18:54:10</p>
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, Oddział w Świerklanach Wodzisławska 54 44-266 Świerklany	brak uwag	<p>Joanna Twardawa</p> <p>2021-11-26 07:42:18</p>

8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, Nadzór Wodny Racibórz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 18 47- 400 Racibórz	brak uwag	Joanna Ekiert 2021-11-29 12:47:01
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA" Wileńska 3 47- 400 Racibórz	brak uwag	Andrzej Wlazeł 2021-11-29 06:53:30

10	Urząd Miasta Racibórz Miejski Konserwator Zabytków Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.	
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Klasztorna 6 47- 400 Racibórz	Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.	

12	Powiatowy Zarząd Dróg 1-go Maja 3 47-400 Racibórz	Uzgodniono według decyzji nr NT.DP.4401.130.2021.AS z dnia 10.11.2021 r.	Andrzej Schulz 2021-12-02 12:58:59
13	Urząd Miasta Racibórz Wydział Inwestycji i Urbanistyki Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	Inwestycję należy realizować respektując ustalenia planu miejscowego obowiązującego dla przedmiotowego terenu.	Marta Lembas 2021-11-26 07:53:47

14	Urząd Miasta Racibórz - Wydział Komunalny Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	załącznik	Sebastian Kleemann 2021-11-29 14:25:13
15	Urząd Miasta Racibórz Wydział Dróg Miejskich Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	Uzgodnić w Wydziale Dróg Miejskich Urzędu Miasta Racibórz.	Izabela Bijoch 2021-11-26 10:34:46

16	Urząd Maszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki, Regionalna Sieć Szkieletowa Ligon 46 40-037 Katowice	brak uwag	Paweł Kuźniak 2021-11-29 09:14:18
17	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne sp. z o.o. Klasztorna 45 47-420 Kuźnia Raciborska	brak uwag	Agnieszka Sawoszczuk 2021-12-01 08:51:14

Z up. STAROSTY
Przewodniczący narady koordynacyjnej

..... Agnieszka Mogińska
imię i nazwisko, stanowisko służbowe

Inspektor
w Wydziale Geodezji

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w procesie Narady Koordynacyjnej jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: <https://bip.powiatraciborski.pl>

Za zgodność odbito z oryginałem

Racibórz, dnia 06.12.2021

Z up. STAROSTY
KIEROWNIK REFERATU
[imię i nazwisko, stanowisko służbowe]

[podpis]
mgr Elżbieta



*Załącznik do protokołu
z narady koordynacyjnej
z 09.12.2021r. 5G.6630.143.2021*

Urząd Miasta Racibórz

KM.7031.2.87.2021

Racibórz, 2021.11.03

KM.ZD-0529/21

**Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
w mieście**

Dotyczy: sprawy wydania opinii dot. lokalizacji trasy przebudowywanej na terenie Parku im. kpt. Franciszka Stala sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu.

Odpowiadając na powyższe pismo informuję, iż po zapoznaniu się z dokumentacją mapową i projektowanym przebiegiem przebudowywanej sieci wodociągowej na terenie działki nr 4453/137 (k.m. 4) obręb RACIBÓRZ, projektowaną inwestycję opiniuję pozytywnie warunkując jej realizację:

1. Wykonaniem metodą bezwykopową robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w miejscach jej krzyżowania się z alejkami o nawierzchniach mineralnych.
2. Wykonaniem metodą bezwykopową robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w miejscach jej krzyżowania się z murkami oporowymi od strony chodnika ul. Głowackiego, ul. Sejmowej i ul. Kolejowej
3. Uzyskaniem od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pisemnego uzgodnienia na wejście z robotami ziemnymi w strefę ochronną pomnika przyrody zlokalizowanego na terenie Parku im. kpt. Franciszka Stala (drzewo gatunku platan klonolistny ustanowione pomnikiem przyrody w §1 pkt. 6 Uchwały Nr XXVI/379/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2008r. – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).
4. Zakazem usuwania lub przesadzania bez zgody Miasta Racibórz drzew oraz krzewów rosnących na terenie parku w przebiegu przebudowywanej sieci wodociągowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

5. Wypoziomowaniem nawierzchni w miejscu prowadzonych robót i w miejscach składowania odkładu ziemnego.
6. Odtworzeniem nawierzchni trawników zlokalizowanych w przebiegu przebudowywanej sieci oraz w miejscach składowania odkładu ziemnego.

NACZELNIK
Wydziału Wykonawczego

Piotr Glapa

Załączniki:

- 1) Uchwała Nr XXVI/379/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2008r.
- 2) Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

Otrzymują:

- 1) Adresat
- ② KM a/a

prekasa 4. 11. 2021 r.

AM

2021. 11. 03

2021. 11. 03