



Wykonawcy

**Postępowanie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Raciborzu
Etap I część 1 (od ul. Wandy do ul. Staszica)
nr sprawy: ZS/RB_11/22**

Zamawiający, Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, przesyła wszystkim zainteresowanym stronom, odpowiedzi na postawione pytania.

Pytanie nr 1

Czy wykonawca może zastosować rurę PE 100 SDR11 RC PN 16 przystosowaną do wykonywania przewiertów np. producent GAMRAT (TWINGAM), Kaczmarek itp. pomimo zaprojektowania wodociągu rurą PE 1090 RC PN 16 SDR 11 typ 3 (rura z dodatkową warstwą osłonową) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury PE 100 SDR11 RC PN 16 przystosowanej do wykonywania przewiertów.

PREZES ZARZĄDU

Michał Ziółkowski