



Wrocław, 31.07.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
ZS/U\_15/23**

Działając w imieniu i na rzecz Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

- 1) W związku z informacją po audycie w sierpniu 2020 roku gdzie 8 z 13 hydrantów posiadało niewystarczające parametry ciśnienia i wydajności prosimy o informację czy w lokalizacji Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej 19 wszystkie hydranty zewnętrzne i/lub wewnętrzne są sprawne i posiadają odpowiednie ciśnienie i wydajność i co jest potwierdzone protokołami badania ciśnienia i wydajności zgodnie z przepisami prawa – prosimy o udostępnienie protokołów z badania hydrantów w tej lokalizacji.

**Odpowiedź: Na oczyszczalni ścieków jest 13 hydrantów z czego 8 technologicznych i 5 przeciwpożarowych. Wszystkie hydranty przeciwpożarowe są sprawne i posiadają odpowiednie ciśnienie i wydajność. W załączeniu protokoły z badania hydrantów ppoż.**

- 2) Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą szacunkową sumą ubezpieczenia (oraz podanie jaka jest to szacunkowo wartość).

**Odpowiedź: Oczyszczalnia Ścieków, ul. Wodna 19, 47-400 Racibórz,  
77.044.742,57 zł**

**Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 04.08.2023r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński