

Nr korespondencji: EZA/059/10/2025

Racibórz, dnia 06.10.2025 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy wraz z możliwością odczytu radiowego i nadajników sygnału radiowego”, nr postępowania: ZS/D_08/25

Zamawiający - Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz - udziela odpowiedzi na postawione pytanie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz.1 tabeli (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3) Wodomierz Ø15 1/2 JS Q3=2,5 korpus mosiężny o wyższym współczynniku dokładności metrologicznej R=125 ?

Odpowiedź

Przedstawione w Specyfikacji parametry wodomierzy opisane są jako minimalne, jednocześnie dokument zakłada złożenie oferty na wodomierze o parametrach nie gorszych od wskazanych. Zwiększony przepływ do 2,5 przy jednocześnie lepszej dokładności R125 spełnia te warunki, szczególnie na przeznaczenie wodomierzy, które zakłada Zamawiający.